

Samfällighetsföreningen Grinstadsvatten



Tekniskt krav – krav på återströmningsskydd vid djurhållning 20260723

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster säger att det inte får finnas väsentliga brister i VA installationen. Om man är djurhållare så skall det vara ett återströmningsskydd vid anslutning till grinstadsvatten annars är det en väsentlig brist.

Samfällighetsföreningen Grinstadsvatten har därför följande tekniska krav till samtliga djurhållare som är anslutna till vårt vattenledningsnät:

Krav på installation av återströmningsskydd för djurhållare

Samfällighetsföreningen Grinstadsvatten är ansvarig för att dricksvattennätet inom samfälligheten skyddas mot förorening och smittspridning. Detta ansvar omfattar samtliga anslutna fastigheter. Vid användning av dricksvatten till djurhållning klassas vattnet enligt gällande standard (SS-EN 1717:2025) som högrisk (vätskekategori 5), vilket innebär krav på särskilt skydd mot återströmning. Mot denna bakgrund ställer samfällighetsföreningen följande tekniska krav:

1. Krav på återströmningsskydd

Allt vattenuttag till djur ska ske via ett återströmningsskydd, vilket innebär att:

- Det ska vara fysiskt omöjligt för vatten att strömma tillbaka från djurhållningen in i dricksvattennätet. Denna lösning motsvarar skydd enligt SS-EN 1717:2025, skyddsmodul AA/AB/AD.
- Vattenledningen inte får vara direkt ansluten till vattenkär, vattenkopp eller liknande
- Ett fritt luftgap (om minst 20 mm) ska finnas mellan vattenutlopp och den punkt där vatten används av djur

2. Otillåtna installationer

Följande installationer uppfyller inte kraven och är därför inte tillåtna:

- Fast ansluten vattenkopp eller ventil
- Slang eller rör som går ned i vattenkär
- Backventil eller annan enkel återströmningsskydd
- Automatisk påfyllning utan luftgap

3. Ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att installationen uppfyller kraven ovan. Kravet gäller oavsett om djurhållningen är permanent, tillfällig eller säsongsbunden. Kraven regleras i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

4. Tidsfrist och åtgärd

Eventuell djurhållning som i nuläget saknar godkänt återströmningsskydd ska åtgärdas senast 20270630. Om kravet inte uppfylls inom angiven tid kan samfällighetsföreningen, i egenskap av vattenleverantör, behöva vidta åtgärder för att skydda dricksvattennätet, vilket kan omfatta begränsning eller avstängning av vattenleverans. Ett separat informationsmöte kommer hållas under hösten.

4. Teknisk lösning

Älvestadtanken har en bra o prisvärd lösning mer info: www.alvestadtanken.se

5. Kontakt

Vid frågor om kravet eller om teknisk utformning är du välkommen att kontakta Åke Dahlman, se hemsidan för mer information.

För rörinstallationer mm så finns ju flera rörfirmor i vår omnejd, här kommer några: Rörtjänst, DP rörservice AB, Dals rörmontage AB, Dalslands VVS AB, BB rör AB mfl.

Med vänlig hälsning styrelsen för Samfällighetsföreningen Grinstadsvatten